

**ELSEWEDY
CABLES**

Număr de certificat: EC-
LVD-E-0063
Rev. 3




DECLARATIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, ELSEWEDY Cables declarăm pe propria noastră responsabilitate că

Produs:	CABLURI Electrice
Numele fabricantului:	Compania Industriilor Unite
Adresa producatorului:	10 din Ramadan City, Zona A – 3 , Egypt
Evaluare:	450/750 V
Marcă :	=EL SEWEDY CABLES= Cabluri pentru aplicatii generale - Cabluri cu un singur nucleu fără manta cu izolatie termoplastica PVC
Descriere:	H07V-U 1 x 1,5...10 mm ² H07V-R 1 x 1,5...16 mm ² H07V-K 1 x 1,5...16 mm ²
Au fost testate suficiente mostre de produs și s-au dovedit a fi în conformitate cu standardul actual (număr și ediție):	EN 50525-2-31:2011
După cum se arată Nr. de referință:	40052067

Această declarație de conformitate a fost stabilită de Departamentul de Asigurare a Calității, susținut cu Raportul de testare emis de Laboratorul nostru de testare, în conformitate cu prevederile articolului 11 din Directiva de joasă tensiune din 19 februarie 1973 (73/23/EEC). Această declarație de conformitate a rezultatelor testelor este rezultatul testării eșantioanelor de produs și verificării documentației de testare în conformitate cu prevederile standardelor specifice relevante menționate mai sus și cu Directiva de joasă tensiune (73/23/CEE) modificată prin Directiva (2014/35/UE). Aceasta implică o evaluare a întregii documentații de producție, tehnică și de calitate și îndeplinirea altor cerințe suplimentare din directivă. Aplicarea marcatului CE presupune ca sunt îndeplinite condițiile din anexele III și IV.


ing. Haitham M. Aly
manager Asigurarea Calitatii

Data: 25 ianuarie 2021

Office: plot 27, 1st district, 5th settlement, new Cairo. Tel.: 72599732-27599733-27599734 Fax:27599735 P.O.Box:311-post code: 11853
Factory: 10th of Ramadan City Zone , A 3, Tel.: (2015) 411350 fax: (2015)411366 PO.Box: 1748 post code: 10505

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SC PRYSMIAN CABLURI SI SISTEME S.A, avand sediul social in SLATINA, nr. J 28/ CUI 1520931, in calitate de PRODUCATOR, declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art.292 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii si prevederile art. 5 din HG nr. 1022 / 2002 cu privire la regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, faptul ca produsul care face obiectul acestei declaratii de conformitate nu pune în pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este în conformitate cu :

DIRECTIVA 2014/35/EU A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piata echipamentelor electrice concepute pentru a fi utilizate in anumite limite de tensiune

DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2015/863 A COMISIEI din 31 martie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor cu restricții. DIRECTIVA 2002/95/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 27 ianuarie 2003 privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

HG Nr.668/2017 privind condițiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii si HG nr. 409/2016 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune.

Organizatia are implementat si certificat Sistemul de Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 de catre RINA SIMTEX prin IQ NET si ACCREDIA .

Prodot	Sectiune	Nr.fire	Tensiune	Standarde de referinta
Cabluri flexibile cu izolatie si manta din PVC				
H07V-K/H07V-U	1,5-35mm	<u>1x</u>	0,5/0,7kV	SR EN 50525-2-11 :2011 SR EN 50575-1:2011
Cabluri flexibile cu izolatie din PVC si manta din cauciuc				
H07RN-F	0,75-1,5mm	3x	0,5/0,7kV	SR EN 50525-2-21 :2011 SR EN 50575-1:2011
Cabluri de energie cu izolație extrudată și accesoriile lor pentru tensiuni nominale 0,6/1 kV / 1,9/3,3 kV				
RV-K AC2XABY-F/AC2XY-F/ACYF-F NYY/CYY-F CYABY-F N2XH-O /N2XH-J	1,5-240mm	1x –5x	0,6/1kV	SR IEC 60502-1 :2021 SR HD 603 S1-A3:2007 SR HD 604 S1-A3:2006

Slatina 16.01.2025

(Locul si Data emiterii)

SC PRYSMIAN CABLURI SI SISTEME SA

Oprisan Teodor

(Semnătură obligatorie legală a emitentului)

Manager Calitate



DECLARATIE DE CONFORMITATE SI CERTIFICAT DE GARANTIE

NR 117007

Noi, S.C. ROMCAB S.A. cu sediul în Targu Mures, str. Voinicenilor, nr. 35, cod postal 540252, înregistrata la Registrul Comer-tului, cu nr. J26/764/1995, cod fiscal RO 7947193, telefon / fax 0265312540 / 0265312551 declaram, pe propria raspundere ca produsele:

PRODUSUL	CANTITATEA	STANDARD DE PRODUS	LOT (NR./DATA)
CABLU MYF 2,50 / 100M IN FOLIE	88.0 buc	SP 06/2023	72424145/31.12.2024
CABLU MYF 1,50 / 100M IN FOLIE	116.0 buc	SP 06/2023	72424166/31.12.2024
CABLU FY 1,5 / 100M IN FOLIE	79.0 buc	SP 05/2023	72424156/31.12.2024
CABLU FY 2,5 / 100M IN FOLIE	87.0 buc	SP 05/2023	72422930/06.12.2024
CABLU MYYM 3X 1,5	94.0 buc	SP 10/2023	72424147/31.12.2024
CABLU MYYM 3X 6 /	2000.0 ml	SP 10/2023	72415901/20.08.2024
CABLU MYYM 3X 2,5	86.0 buc	SP 10/2023	72422839/06.12.2024
CABLU CYY-F 3X 6 /	2000.0 ml	SP 106/2023	72422928/06.12.2024
CABLU CYY-F 3X 1,5	7.0 buc	SP 106/2023	72422939/06.12.2024
CABLU MYF 4,00 / 100M IN FOLIE	167.0 buc	SP 06/2023	72422874/06.12.2024
CABLU CYY-F 3X 2,5 /100M IN FOLIE	240.0 buc	SP 106/2023	72424183/31.12.2024
CABLU CYABY-F 3X 2.5 1M/TB 500M	2000.0 ml	SP 07/2023	72422888/06.12.2024
CABLU MYYUP 2X 0,50 / 100M IN FOLIE	67.0 buc	SP 06/2023	72420271/28.10.2024
CABLU MYF 10 / 100M IN FOLIE	40.0 buc	SP 06/2023	72422835/06.12.2024
CABLU MYF 16 / 100M IN FOLIE	16.0 buc	SP 06/2023	72422859/06.12.2024
CABLU MYYUP 2X 0,75 / 100M IN FOLIE	200.0 buc	SP 06/2023	72421354/11.11.2024
CABLU CYABY-F 3X 6 100M IN FOLIE	6.0 buc	SP 07/2023	72420248/28.10.2024
CABLU MYF 6,00 100M IN FOLIE	40.0 buc	SP 06/2023	72418760/03.10.2024
CABLU CYABY-F 3X 1,5 1M/TB 500M	2000.0 ml	SP 07/2023	72422852/06.12.2024
CABLU MYYM 2X 1,5 / 100M IN FOLIE	40.0 buc	SP 10/2023	72421302/11.11.2024
CABLU FY 4 / 100M IN FOLIE	8.0 buc	SP 05/2023	72419470/13.10.2024
CABLU CYY-F 3X 10 AC	1000.0 ml	SP 106/2023	72417820/23.09.2024
CABLU MYYM 2X 2,5 / 100M IN FOLIE	40.0 buc	SP 10/2023	72418788/03.10.2024
CABLU FY 4 / 100M IN FOLIE	40.0 buc	SP 05/2023	72419470/13.10.2024

la care se refera aceasta declaratie nu pun în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc impact negativ asupra mediului si sunt în conformitate cu standardele de produs mentionate.


Declaram ca produsele de mai sus respecta cerintele aplicabile ale Directivelor Europene transpuse in legislatia nationala:

DIRECTIVA 2011/65/UE - privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice,
DIRECTIVA 2014/35/UE - referitoare la echipamentele electrice destinate utilizarii în cadrul unor anumite limite de tensiune.

Termenul de garantie este de 2 ani si începe sa curga de la data livrarii produselor, în conditiile respectarii instructiunilor de transport, manipulare, depozitare, prezentate pe verso si a utilizarii produselor în scopul si în conditiile din standardele de produs.

Intocmit:

Lacan Maria-Cristina



SC Romcab SA
Strada Voinicenilor Nr.35
540252 Targu Mures
România
Tel. +40 265 312 540
Fax. +40 265 312 551
www.romcab.ro



DECLARATIE DE CONFORMITATE



Noi, **SC RCB ELECTRO 97 SA**, cu sediul in Bistrita, strada Sigmirului Nr.17, in calitate de producator de cabluri electrice izolate, avind capacitatile de productie in Bistrita la adresa de mai sus, asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere, in conformitate cu HG409/2016 , HG352/2017 si OUG140/2021 ca produsele avind simbolizarea de mai jos respecta cerintele de securitate si sunt in conformitate cu standardele internationale mentionate:

Simbolizare produs	Standard
H05 V-U, H07V-U	SR EN 50525-2-31:2011
H05 V-K, H07 V-K	SR EN 50525-2-31:2011
H05 VV-F, H05VVH2-F	SR EN 50525-2-11:2011
H05 Z1-K, H07 Z1-K	SR EN 50525-3-31:2011
H1Z2Z2-K	SR EN 50618:2015
CYY-F	SR IEC 60502-1:2021, SR EN 60332-3-24:2019
CYAbY-F	SR IEC 60502-1:2021, SR EN 60332-3-24:2019
NYY-J	DIN VDE 0250-204:2000
NYM	DIN VDE 0250-204:2000
N2XH	SR HD 604 S1:2001+A1:2002+A2:2003+A3:2006 part 5-G
CSYY-F, CSYEY-F, CSYAbY-F, CSYEAbY-F	STAS 8779:1986
ENERGY FLEX RV-K	SR IEC 60502-1:2021, UNE 21123-2
C05 VV-K	CEI 60227-4
RG 6-U dublu/triplu ecranat	SR EN 50117-2-1:2006
RG 59 dublu/triplu ecranat	SR EN 50117-2-1:2006
JB-Y(St)Y	DIN VDE 0815

Produsele sunt realizate intr-un Sistem integrat de Management al Calitatii, conform **ISO 9001:2015** si al Mediului, conform **ISO 14001:2015** certificat de catre SRAC (Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii).

Produsele respecta cerintele din Directiva de Joasa Tensiune „ **LVD 2014/35/UE** ” avind aplicat marcajul CE. Produs se incadreaza in Clasa Eca, privind reactia la foc, in contextul sistemului 3 de atestare a conformitatii si marcarii **CE**, conform Regulamentului Produselor pentru Constructii (CPR)**Reg. 305/2011/UE**.

Produsele respecta cerintele Directivelor RoHS : **2002/95/EC, 2011/65/EU, 2015/863**, referitoare la restrictiile privind substantele periculoase.

Produsele respecta cerintele legii **HG 457/2003** privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune.

Data emiterii: 14.01.2025
Valabil pina la date de : 31.12.2025

Director General: ing Calin Onita
Director Calitate-Tehnic: ing. Marinela Muresan



COPIEREA ACESTUI DOCUMENT FARA AUTORIZARE SCRISA ESTE INTERZISA

RCB ELECTRO 97 SA

Certificat de inmatriculare : J06/1030/94
Cont unic de inregistrare: RO 7488031
Banca Transilvania Bistrita
Cont IBAN: RO10BTRL0060120255551XX
Capital social: 95760 RON

Adresa: Bistrita, B-N , 420158
str. Sigmirului Nr. 17
Tel: (+40) 263 236153
Fax: (+40)263 237071
E-mail: office@rcbelectro.ro WEB: www.rcbelectro.ro



CERTIFICAT DE GARANTIE

Prin prezentul certificat garantam calitatea produselor specificate in declaratia de conformitate timp de 24 de luni de la data livrarii, cu conditia respectarii prescriptiilor de manipulare, transport, depozitare, conservare si utilizare.

Garantia asigura consumatorului drepturile conferite de OUG 140 din 28.12.2021.

Modalitatea de asigurare a garantiei: inlocuirea produsului neconform.

Termenul de inlocuire va fi stabilit de comun acord cu clientul si nu poate depasi 15 zile.

Reclamatii se depun in scris la adresa firmei.

Termenul de raspuns la reclamatie: 3 zile lucratoare.

Data: 14.01.2025

Valabil pin in data de 31.12.2025



COPIEREA ACESTUI DOCUMENT FARA AUTORIZARE SCRISA ESTE INTERZISA

RCB ELECTRO 97 SA

Certificat de inmatriculare : J06/1030/94
Cont unic de inregistrare: RO 7488031
Banca Transilvania Bistrita
Cont IBAN: RO10BTRL0060120255551XX
Capital social: 95760 RON

Adresa: Bistrita, B-N , 420158

str. Sigmirului Nr. 17

Tel: (+40) 263 236153

Fax: (+40)263 237071

E-mail: office@rcbelectro.ro WEB: www.rcbelectro.ro



S.C. ENERGOPLAST S.A.

420005, BISTRITA – ROMANIA, Cart. UNIREA, HALA Nr. 12; J06/462/1995; CUI RO7842774
TEL/FAX: +40-263/228.024, TEL: +40-263/228.311, 0732/340.934; IBAN – RO16INGB0024000038578911 – ING BANK Bistrita

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

COD FPP05-1.0.-10

Noi, S.C. ENERGOPLAST S.A. Bistrița, Cartier Unirea, Hala Nr. 12, declarăm pe proprie răspundere că produsele noastre respecta prevederile Directivelor Europene 2003/11/EC și 2011/65/ UE (RoHS) privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice. Produsele menționate respecta cerințele Directivei 2014/35/EU precum și completările ulterioare, respecta H.G. nr 668/2017 privind condițiile de introducere pe piața a produselor pentru construcții și H.G. nr 409/2016 privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune.

Termenul de garanție este de 12 luni de la data pozării (temp, min +5°C), dar nu mai mult de 18 luni de la data livrării, cu condiția respectării prescripțiilor de manipulare, transport, depozitare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere conform specificațiilor menționate. Orice reclamație trebuie însoțită de ETICHETA produsului necorespunzător.

Organizația are implementat și certificat Sistemul de Management al calității conform cu SR EN ISO 9001:2015 de către SRAC România și IQNet având certificatul cu nr. 5427.

Pentru atestarea conformității produselor s-a folosit sistemul 3 și 4.

PRODUS	SECȚIUNE	NR FIRE	TENSIUNE	STANDARDE REFERINȚA
CORDOANE CU IZOLAȚIE ȘI MANTA DE PVC				
MYYM / H05VV-F	0,75 > 16 MM	2X > 7X	0.30 / 0.50 KV	SR EN 50525-2-11/2011; SR EN 50525-1/2011; SR EN 50575/2015;
MYYP / H03VVH2-F	0.5 ; 0.75 ; 1 ; 1.5 MM	2X	0.30 / 0.3 KV	
CABLURI DE ENERGIE				
CYY-F	1.5 > 25 MM	2X > 5X	0.6/1 KV	SR HD 604 S1/2001; SR CEI 60502/2006; SR EN 60099-14/2014; NP 099-04/2005; SR EN ISO / CEI 80079-34/2012; SR EN 50575/2015; SR HD 604 S1/2001, partea 1 și 5, secțiunea G
N2XH-O / N2XH-J				
CYABY-F				
CABLURI FLEXIBILE CU IZOLAȚIE DIN POLIETILENĂ XLPE ȘI MANTA DIN PVC				
RV-K	1.5 > 25 MM	1X > 5X	0.6 / 1 KV	SR HD 603 S1/2001; SR CEI 60502/2006; SR EN 60079-14/2014; NP 099-04/2005; SR EN ISO /CEI 80079-34/2012; SR EN 50575/2015;
CABLURI MONOFILARE FARA MANTA				
FY / H07V-U	1.5 > 16 MM	1X	0.45 /0.75 KV	SR EN 50525-2-31/2011; SR EN 50525-1/2011; SR EN 50575/2015
MYF / H07V-K	1.5 > 35 MM	1X	0.45 / 0.75 KV	

DATA
10.01.2025



SC ENERGOPLAST SA